

分析結果表（令和元年5月16日）

測定項目	単位	測定結果			管理目標値	法令基準値
		観測井（上流）	排出口	観測井（下流）		
採水地点	-	観測井（上流）	排出口	観測井（下流）		
採取時間	-	13:35	13:30	13:47	-	-
温度	°C	14.1	15.4	14.6	-	-
水素イオン濃度（pH）	-	6.3	7.8	7.2	5.8~8.6	5.8~8.6
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず	10mg/L以下	20mg/L以下
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	1.5	1.6	1.6	20mg/L以下	40mg/L以下
<b>【摘要】</b>						